



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325 т.60-66-74, 60-66-72 E-mail: [ugpn-n@mchs-18.ru](mailto:ugpn-n@mchs-18.ru)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Можги, Можгинского,  
Алнашского, Граховского и Кизнерского районов  
УР, г. Можга, ул. Можгинская, 120 тел./факс (34139) 3-21-13; e-mail: [mojgpn@mchs-18.ru](mailto:mojgpn@mchs-18.ru)

г. Можга

«22» апреля 2021 г.

Предписание № 22/35/1/1-18

«Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "НЫНЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", директору МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "НЫНЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" Созонову Александру Николаевичу.

Во исполнение распоряжения № 22/35 от «29» марта 2021 г. выданного начальником отдела – главным государственным инспектором города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов Миндеевым Ринатом Гафиятовичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 09 ч. 30 мин. «14» апреля 2021 г. по 11 ч. 30 мин. «14» апреля 2021 г., с 14 ч. 30 мин. «22» апреля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «22» апреля 2021 г., проведена **плановая** выездная проверка объектов защиты по адресу: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Нынек, Центральная площадь, 6 на котором осуществляет деятельность муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение можгинского района "НЫНЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА", юридический адрес: Удмуртская Республика, Можгинский район, с. Нынек, Центральная площадь, 6

**Лицо(а), проводившие проверку:** Начальник отделения дознания - государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Гоголев Артемий Викторович

**совместно с:** Директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения МОЖГИНСКОГО РАЙОНА "НЫНЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" Созоновым Александром Николаевичем

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

1.	2.	3.	4.	5.
1.	Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей помещения библиотеки от коридора не имеет требуемый предел огнестойкости.	ст. 4, ст. 88, таблица 21, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СП 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" (п. 3.2 Таблица 2*, СНиП II-A.5-70*).	01.04.2022 г.	
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479.	01.04.2022 г.	
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479.	01.04.2022 г.	
4.	Металлические элементы опор лестничных площадок, косоуры лестничного марша требуемого предела огнестойкости R60 не имеют, не имеют огнезащитного покрытия.	ст. 4, таблица 21 (строка №3 столбец №2) Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.3 СП 2.13130" СИ-	01.04.2022 г.	

		СТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ" (Примечание 1. г) к Таблице 2*, СНиП II-А.5-70*)		
5.	В полу, на пути эвакуации, в лестничных клетках допущены перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №33 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	01.04.2022 г.	
6.	В полу, на пути эвакуации, в лестничных клетках допущены перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №23 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	01.04.2022 г.	
7.	В лестничных клетках допущено размещение отопительного оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.9 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (п. 4.8* СНиП II-А.5-70*).	01.04.2022 г.	
8.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (перед выходом на улицу из помещения №33 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.21 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	01.04.2022 г.	
9.	При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (перед выходом на улицу из помеще-	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИ-	01.04.2022 г.	

	ния №33 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	СТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (п. 4.9 СНиП II-A.5-70*)		
10.	Высота эвакуационного выхода из пищеблока менее 1,9 м.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.18 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (примечание 2 к п. 4.2 СНиП II-A.5-70*)	01.04.2022 г.	
11.	При высоте выхода (из пищеблока) менее 1,9 м не применено обозначение верхнего края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также не обеспечена его травмобезопасность.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.18 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	01.04.2022 г.	
12.	Двери эвакуационного выхода из пищеблока открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.22 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (п. 4.6 СНиП II-A.5-70*).	01.04.2022 г.	
13.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (перед выходом на улицу из помещения №6 на поэтажном плане первого этажа Литера «В»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.21 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	01.04.2022 г.	
14.	В полу, на пути эвакуации имеются перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №6 на поэтажном плане пер-	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.	01.04.2022 г.	

	вого этажа Литера «В»).	4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".		
15.	В полу, на пути эвакуации имеются перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №25 на поэтажном плане первого этажа Литера «В»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	01.04.2022 г.	
16.	В полу, на пути эвакуации имеются перепады высоты менее 0,45 м. (между помещениями №4 и №24 на поэтажном плане первого этажа Литера «В»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	01.04.2022 г.	
17.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации с учетом открывания дверей (коридор из спортивного зала) менее 1 м.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	01.04.2022 г.	
18.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации к одиночному рабочему месту (в библиотеке) менее 0,7 м.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	01.04.2022 г.	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц,

юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

#### Подписи лиц проводивших проверку:

Начальник отделения дознания - государственный инспектор города Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов по пожарному надзору Гоголев А.В.

(должность фамилия, инициалы инспектора)



#### Предписание для исполнения получил:

Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Можгинского района "НЫНЕКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" Созонов Александр Николаевич

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«22» апреля 2021 г.

(подпись)