

Российская Федерация Министерство образования и науки Удмуртской Республики
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Можгинского района
Нынекская средняя общеобразовательная школа
(МБОУ «Нынекская СОШ»)

Центральная площадь, дом 6, село Нынек, Можгинский район, УР, 427778
Тел.\факс (834139) 96-2-26, E-mail nynekskola@yandex.ru
ОГРН 1021800840984 ОКПО 54471977 ИНН 1817005270 КПП 183901001

Начальнику Управления образования Администрации
Муниципального образования «Муниципальный округ
Можгинский район Удмуртской Республики»
Петровой Е.Е.
Директора МБОУ «Нынекская СОШ»
Созонова А.Н.

Сопроводительное письмо.

Все нарушения по пожарной безопасности, указанные в протоколе №22/62 от 22 апреля 2021 года устраниены. Необходимо устранить замечания, которые не были отражены в акте:

- замена входной группы эвакуационного выхода основного здания школы (восточная сторона) 35000,00 руб.
- замена входной группы эвакуационного выхода основного здания школы (западная сторона) 35000,00 руб.
- замена входной группы эвакуационного выхода здания начальной школы (западная сторона) 30000,00 руб.
- ремонт АПС 30000,00 руб.

Директор

А.Н.Созонов

Нарушения правил пожарной безопасности в МБОУ «Нынекская СОШ»

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого! нарушены	Отметка об исполнении
1.	2.	3.	
1.	Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа отделяющей помещение библиотеки от коридора не имеет требуемый предел огнестойкости.	ст. 4, ст. 88, таблица 21, таблица 23, таблица 24 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.1.2 СГ1 4.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОГРАНИЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОЖАРА НА ОБЪЕКТАХ ЗАЩИТЫ. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫМ И КОНСТРУКТИВНЫМ РЕШЕНИЯМ" (п. 3.2 Таблица 2*. СНиП П-А.5-70*).	устранено
2.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.	п. 54 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479.	Устранено
3.	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППР в РФ от 16.09.2020 г. №1479.	Устранено
4.	Металлические элементы опор лестничных	ст. 4, таблица 21 (строка №3 столбец №2)	устранено

	площадок, косоуры лестничного марша требуемого предела огнестойкости не имеют огнезащитного покрытия.	Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.4.3 СП 2.13130 ^M "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОГНЕСТОЙКОСТИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ" (Примечание 1. г) к Таблице 2*, СНиП II- А.5-70*)	Устранено
5.	В полу, на пути эвакуации, в лестничных клетках допущены перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №33 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	Устранено
	В полу, на пути эвакуации, в лестничных клетках допущены перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №23 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5. СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	Устранено
	В лестничных клетках допущено размещение отопительного оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте до 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4.9 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (п. 4.8* СНиП II- А.5-70*).	Устранено
	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной непожарной безопасности, погонажности, менее 1,5 ширины полотна наружной двери (перед выходом на улицу из помещения №33 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.21 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	Устранено
	При высоте лестниц (в том числе размещенных в лестничных клетках) более 45 см не предусмотрены ограждения с поручнями (перед выходом на улицу из помещения №33 на поэтажном плане первого этажа Литера «А»). ^	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (п. 4.9 СНиП II- А.5-70*)	Устранено
10.	Высота эвакуационного выхода из пищеблока менее 1,9 м.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.18 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (примечание 2 к п. 4.2 СНиП II- А.5-70*)	Устранено
11.	При высоте выхода (из пищеблока) менее 1,9 м не применено обозначение верхнего	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЭ "Технический регламент о требовани	Устранено

	края выхода в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026, а также не обеспечена его травмобезопасность.	ваниях пожарной безопасности", п. 4.2.18 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	
12.	Двери эвакуационного выхода из пищеблока открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.22 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ" (п. 4.6 СНиП Н-A.5- 70*).	Устраниено
13.	Перед наружной дверью (эвакуационным выходом) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с шириной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери (перед выходом на улицу из помещения №6 на поэтажном плане первого этажа Литера	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.2.21 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ"	Устраниено
14.	(В полу, на пути эвакуации имеются перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №6 на поэтажном плане первого этажа Литера «В»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	Устраниено
15.	В полу, на пути эвакуации имеются перепады высоты менее 0,45 м. (помещение №25 на поэтажном плане первого этажа Литера «В»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	Устраниено
16.	В полу, на пути эвакуации имеются перепады высоты менее 0,45 м. (между помещениями №4 и №24 на поэтажном плане первого этажа Литера «В»).	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.5 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	Устраниено
17.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации с учетом открывания дверей (коридор из спортивного зала) менее 1 м.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	Устраниено
18.	Ширина горизонтального участка пути эвакуации к одиночному рабочему месту (в библиотеке) менее 0,7 м.	ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.3 СП 1.13130 "СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ. ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ".	устранено

